



NC Series Conventional Optical Detector Installation Sheet

EN DA DE ES FR IT NL NO PT SV

1



2



EN: Installation Sheet

Figures

Figure 1: Inserting the detector head into the mounting base

- (1) Locking mechanism
- (2) Status LED and test area

Figure 2: Removing the detector cover and optical chamber

- (1) Removing the detector cover
- (2) Removing the optical chamber

Description

This installation sheet includes information on the NC-DPO-W Conventional Optical Detector.

The detector has two sensitivity levels and uses drift compensation to ensure that the amount of smoke needed to generate an alarm remains constant, regardless of the environmental conditions.

All NC Series conventional detectors are compatible for use with NC Series conventional control panels.

Installation

WARNING: Electrocutation hazard. To avoid personal injury or death from electrocution, remove all sources of power and allow stored energy to discharge before installing or removing equipment.

Caution: For general guidelines on system planning, design, installation, commissioning, use and maintenance, refer to the EN 54-14 standard and local regulations.

Install and wire the mounting base, as described in the installation sheet supplied with the base.

Installing the detector head

Insert the detector head into the mounting base and rotate it clockwise until it snaps into the locked position (see Figure 1).

If required, lock the detector to the mounting base using the screw provided with the mounting base.

Device status

The device status is indicated by the status LED (Figure 1), as shown in the table below.

State	Indication
Alarm	Steady red LED
Powered [1]	Single flashing red LED
Fault or Dirty Optical Chamber [2]	Double flashing red LED

[1] This indication can be disabled using the NC-D-PT Handheld Programmer.
[2] See “Maintenance and testing” below for details on how to clean the optical chamber.

Configuration

Configure the detector sensitivity and status LED powered indication using the NC-D-PT Handheld Programmer.

To connect to the detector:

- 1. Connect the 3.5 mm jack of the cable to the BUS connector on the handheld programmer.
- 2. Connect the two crocodile clips to terminals 1 and 3 on the underside of the detector head (see Figure 2, item 1).

To configure the detector settings:

- 1. Connect the programmer to the detector, and then turn the programmer on.

The LCD displays H003 to indicate that the programmer is powered up and ready to use.
- 2. Enter the Unlock password 456, and then press Clear.
- 3. Press Function, and then press 3.

The LCD displays –.
- 4. Enter the required setting (see Table), and then press Program.

The LCD displays P to indicate that the setting is configured.
- 5. Press Clear to clear the screen.
- 6. Enter the Lock password 789, and then press Clear to lock the programmer.

The available detector settings are shown below. The default setting is 1.

Table 1: Optical detector settings

Setting [1]	Description	Status LED
1 (default)	Normal smoke sensitivity	Power indication on
2	Low smoke sensitivity	Power indication on
129	Normal smoke sensitivity	Power indication off
130	Low smoke sensitivity	Power indication off

[1] Only settings 1 and 129 comply with EN 54-7.

See the NC-D-PT Handheld Programmer User Guide for more information on how to configure or read detector settings.

Maintenance and testing

Maintenance and cleaning

Basic maintenance consists of a yearly inspection. Do not modify internal wiring or circuitry.

Clean the outside of the detector using a damp cloth. If required, clean the inside of the detector (to remove dust and debris) using a vacuum cleaner.

Cleaning the optical chamber

Clean the optical chamber periodically to minimise nuisance alarms.

To clean the optical chamber:

- 1. Remove the detector cover by gently prising the four clips on the underside of the detector with a screwdriver (see Figure 2, item 1).
- 2. Remove the optical chamber by gently prising each side of the chamber with a screwdriver (see Figure 2, item 2).
- 3. Clean the optical chamber using compressed air.
- 4. Replace the optical chamber, and then replace the detector cover (ensuring that the status LED is aligned with the hole in the detector cover).

Always test the detector after cleaning the optical chamber.

Testing

Always test detectors after installation to ensure that the detector communicates it's status to the control panel.

The detector must be powered up for at least 10 seconds before testing.

To perform a magnetic test:

- 1. Hold a magnet close to the test area of the detector head (see Figure 1) until the status LED indicates an alarm.

After testing, reset the control panel to reset the status LED.

Specifications

Electrical

Operating voltage	9.5 to 28 VDC
Current consumption	
Standby	60 µA at 24 VDC
Alarm	55 mA at 24 VDC
Ripple voltage	2 V max. (peak to peak)
Polarity sensitive	Yes
Remote indicator alarm output	2 mA max.

Mechanical and environmental

IP rating	IP2x
Compatible mounting base	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Application	Indoor use
Operating environment	
Operating temperature	–10 to +50°C
Storage temperature	–30 to +75°C
Relative humidity	10 to 95% (noncondensing)

Colour	White (similar to RAL 9016)
Material	ABS
Weight	88 g
Dimensions	Ø 100 × 44.5 mm

Regulatory information

This section provides a summary on the declared performance according to the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 and Delegated Regulations (EU) 157/2014 and (EU) 574/2014.

For detailed information, see the product Declaration of Performance (available at firesecurityproducts.com).

Conformity	CE
Notified/Approved body	0370
Manufacturer	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, China. Authorized EU manufacturing representative: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.
Year of first CE marking	2024
Declaration of Performance number	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Product identification	NC-DPO-W
Intended use	See the product Declaration of Performance
Declared performance	See the product Declaration of Performance
	2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: recyclethis.info .

[1] Only settings 1 and 129 comply with EN 54-7.

Contact information and product documentation

For contact information or to download the latest product documentation, visit firesecurityproducts.com.

Product warnings and disclaimers

THESE PRODUCTS ARE INTENDED FOR SALE TO AND INSTALLATION BY QUALIFIED PROFESSIONALS. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. CANNOT PROVIDE ANY ASSURANCE THAT ANY PERSON OR ENTITY BUYING ITS PRODUCTS, INCLUDING ANY "AUTHORIZED DEALER" OR "AUTHORIZED RESELLER", IS PROPERLY TRAINED OR EXPERIENCED TO CORRECTLY INSTALL FIRE AND SECURITY RELATED PRODUCTS.

For more information on warranty disclaimers and product safety information, please check <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> or scan the QR code:



DA: Installationsark

Figurer

Figur 1: Indsættelse af detektorhovedet i monteringsbasen

- (1) Låsemekanisme
- (2) Status-LED og testområde

Figur 2: Fjernelse af detektordæksel og optisk kammer

- (1) Fjernelse af detektordækslet
- (2) Udskiftning af det optiske kammer

Beskrivelse

Dette installationsark indeholder oplysninger om den konventionelle optiske detektor NC-DPO-W.

Detektoren har to følsomhedsniveauer og bruger driftskompensation for at sikre, at mængden af røg, der skal til for at generere en alarm, forbliver konstant, uanset miljøforholdene.

Alle NC-seriens konventionelle detektorer er kompatible til brug med NC-seriens konventionelle centraler.

Installation

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. For at undgå personskade eller dødsfald ved elektrisk stød skal man fjerne alle strømkilder og lade lagret energi aflade inden installation eller fjernelse af udstyr.

Advarsel: Vær opmærksom på de generelle retningslinjer for systemplanlægning, design, installation, ibrugtagning, anvendelse og vedligeholdelse i henhold til standard EN 54-14 samt de lokale bestemmelser.

Installer og ledningsfør monteringsbasen som beskrevet i installationsarket, der følger med basen.

Montering af detektorhovedet

Indsæt detektorhovedet i monteringsbunden, og drej det med uret, indtil det klikker i låst position (se figur 1).

Lås om nødvendigt detektoren til monteringsbasen ved hjælp af skruen, der følger med monteringsbasen.

Enhedsstatus

Enhedens status indikeres af status-LED'en (figur 1), som vist i tabellen nedenfor.

Tilstand	Indikation
Alarm	Konstant rød LED
Tændt [1]	Enkelt blinkende rød LED
Fejl eller beskidt optisk kammer [2]	Dobbelt blinkende rød LED

[1] Denne indikation kan deaktiveres ved hjælp af NC-D-PT håndholdt programmør.

[2] Se "Vedligeholdelse og test" nedenfor for oplysninger om, hvordan man rengør det optiske kammer.

Opsætning

Konfigurer detektorens følsomhed og status-LED'en for strømindikation ved hjælp af NC-D-PT håndholdt programmør.

For at tilslutte til detektoren:

- 1. Slut 3,5 mm-stikket på kablet til BUS-stikket på den håndholdte programmør.
- 2. Slut de to krokodilleklemmer til klemme 1 og 3 på undersiden af detektorhovedet (se figur 2, punkt 1).

Sådan konfigureres detektorindstillingerne:

- 1. Slut programmøren til detektoren, og tænd derefter for programmøren.
LCD'et viser H003 for at angive, at programmøren er tændt og klar til brug.
- 2. Indtast Unlock password 456, og tryk derefter på Clear.
- 3. Tryk på Function, og tryk derefter på 3.
LCD'et viser –.
- 4. Indtast den ønskede indstilling (se Tabel 1), og tryk derefter på Program.
LCD'et viser P for at angive, at indstillingen er konfigureret.
- 5. Tryk på Clear for at rydde skærmen.
- 6. Indtast låseadgangskoden 789, og tryk derefter på Clear for at låse programmøren.

De tilgængelige detektorindstillinger er vist nedenfor. Standardindstillingen er 1.

Tabel 1: Optiske detektorindstillinger

Indstilling [1]	Beskrivelse	Status-LED
1 (standard)	Normal røgfølsomhed	Strømindikator tændt
2	Lav røgfølsomhed	Strømindikator tændt
129	Normal røgfølsomhed	Strømindikator slukket
130	Lav røgfølsomhed	Strømindikator slukket

[1] Kun indstilling 1 og 129 overholder EN 54-7.

Se brugervejledningen til NC-D-PT håndholdt programmeringsenhed for mere information om, hvordan man konfigurerer eller læser detektorindstillinger.

Vedligeholdelse og test

Vedligeholdelse og rengøring

Grundlæggende vedligeholdelse består af et årligt eftersyn. Der må ikke ændres på den interne ledningsføring eller strømkredse.

Rengør ydersiden af detektoren med en fugtig klud. Rengør om nødvendigt indersiden af detektoren (for at fjerne støv og snavs) med en støvsuger.

Rengøring af det optiske kammer

Rengør det optiske kammer med jævne mellemrum for at minimere generende alarmer.

Sådan rengøres det optiske kammer:

- 1. Fjern detektordækslet ved forsigtigt at vippe de fire clips på undersiden af detektoren med en skruetrækker (se figur 2, punkt 1).
- 2. Fjern det optiske kammer ved forsigtigt at vippe hver side af kammeret med en skruetrækker (se figur 2, punkt 2).
- 3. Rengør det optiske kammer med trykluft.
- 4. Udskift det optiske kammer, og sæt derefter detektordækslet på igen (sørg for, at status-LED'en er på linje med hullet i detektordækslet).

Test altid detektoren efter rengøring af det optiske kammer.

Test

Test altid detektorer efter installation for at sikre, at detektoren kommunikerer sin status til centralen.

Detektoren skal være tændt i mindst 10 sekunder før test.

Sådan udføres en magnetisk test:

- 1. Hold en magnet tæt på testområdet på detektorhovedet (se figur 1), indtil status-LED'en indikerer en alarm.

Efter test skal du nulstille centralen for at nulstille status-LED'en.

Specifikationer

Elektrisk

Driftsspænding	9,5 til 28 V DC
Strømforbrug Standby Alarm	60 µA ved 24 VDC 55 µA ved 24 V DC
Ripplespænding	2 V maks. (top til top)
Polaritetsfølsom	Ja
Alarmudgang for fjernindikator	Maks. 2 µA

Mekanisk og miljømæssigt

IP-klasse	IP2x
Kompatibel monteringsbase	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Anvendelse	Indendørs brug
Driftsmiljø	
Driftstemperatur	-10 til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-30 til +75 °C
Relativ fugtighed	10 til 95 % (ikke-kondenserende)
Farve	Hvid (ligner RAL 9016)
Materiale	ABS
Vægt	88 g
Mål	Ø 100 × 44,5 mm

Lovgivningsmæssig information

Dette afsnit indeholder en sammenfatning af den deklarerede ydeevne i henhold til forordningen om byggevarer (EU) 305/2011 og delegerede forordninger (EU) 157/2014 og (EU) 574/2014.

Der kan findes detaljerede oplysninger under produktets ydeevnedeklaration (tilgængelig på firesecurityproducts.com).

Overensstemmelse	
Notificerede organer	0370
Producent	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina. Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holland.
År for første CE-mærke	2024
Nummer for ydeevnedeklaration	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Produktidentifikation	NC-DPO-W
Tilsluttet anvendelse	Se ydeevnedeklarationen
Deklareret ydeevne	Se ydeevnedeklarationen
	2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: recyclethis.info

[1] Kun indstilling 1 og 129 overholder EN 54-7.

Kontakt oplysninger og produktdokumentation

Hvis du ønsker kontakt oplysninger eller at downloade den nyeste produktdokumentation, kan du besøge firesecurityproducts.com.

Advarsler og fraskrivelser vedrørende produktet

DISSE PRODUKTER ER BEREGNET TIL SALG TIL OG INSTALLATION AF KVALIFICEREDE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN IKKE GIVE NOGEN GARANTI FOR, AT EN PERSON ELLER ENHED, DER KØBER VORES PRODUKTER, INKLUSIVE EN "AUTORISERET FORHANDLER", ER BEHØRIGT UDDANNET ELLER ERFAREN TIL KORREKT INSTALLATION AF BRAND- OG SIKKERHEDSRELATEREDE PRODUKTER.

Flere oplysninger om garanti og fraskrivelser samt oplysninger om produktsikkerhed kan findes på: <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller ved at scanne QR-koden:



DE: Installationsanweisungen

Abbildungen

Abbildung 1: Einsetzen des Melderkopfs in den Montagesockel

- (1) Verschlussmechanismus
- (2) Status-LED und Testbereich

Abbildung 2: Entfernen der Melderabdeckung und der Rauchkammer

- (1) Entfernen der Melderabdeckung
- (2) Entfernen der Rauchkammer

Beschreibung

Diese Installationsanweisungen enthalten Informationen zum konventionellen optischen Melder NC-DPO-W.

Der Melder verfügt über zwei Empfindlichkeitsstufen und sorgt durch Driftkompensation dafür, dass die zur Alarmauslösung nötige Rauchmenge unabhängig von den Umgebungsbedingungen konstant bleibt.

Alle konventionellen Melder der NC-Serie können mit konventionellen Zentralen der NC-Serie verwendet werden.

Installation

WARNUNG: Gefahr von Stromschlägen. Entfernen Sie vor der Installation oder dem Entfernen von Geräten alle Energiequellen und warten Sie, bis die gespeicherte Energie entladen ist, um Personenschäden oder Todesfälle durch Stromschläge zu vermeiden.

Warnung: Beachten Sie bitte die allgemeinen Richtlinien zu Systemplanung und -entwurf, Installation, Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung gemäß EN 54-14 sowie die örtlichen Vorschriften.

Installieren und verkabeln Sie den Montagesockel gemäß der Beschreibung in den Installationsanweisungen, die dem Sockel beiliegen.

Installieren des Melderkopfs

Setzen Sie den Melderkopf in den Montagesockel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er in der verriegelten Position einrastet (siehe Abbildung 1).

Befestigen Sie den Melder bei Bedarf mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraube am Montagesockel.

Melderstatus

Der Melderstatus wird durch die Status-LED (Abbildung 1) angezeigt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Status	Anzeige
Alarm	LED leuchtet durchgehend rot
In Betrieb[1]	Einzelne LED blinkt rot
Rauchkammer defekt oder verschmutzt[2]	Zwei LEDs blinken rot

[1] Diese Anzeige kann mit dem Handprogrammer NC-D-PT deaktiviert werden.

[2] Informationen zum Reinigen der Rauchkammer finden Sie unter „Wartung und Testen“ unten.

Konfiguration

Konfigurieren Sie die Melderempfindlichkeit und die Status-LED-Betriebsanzeige mit dem Handprogrammer NC-D-PT.

So stellen Sie eine Verbindung zum Melder her:

1. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker des Kabels an den BUS-Anschluss des Handprogrammers an.
2. Schließen Sie die beiden Krokodilklemmen an die Anschlussklemmen 1 und 3 auf der Unterseite des Melderkopfs an (siehe Abbildung 2, Element 1).

So konfigurieren Sie die Meldereinstellungen:

1. Schließen Sie den Programmer an den Melder an und schalten Sie dann den Programmer ein.
Auf dem LCD wird mit „H003“ angezeigt, dass der Programmer eingeschaltet und einsatzbereit ist.
2. Geben Sie das Passwort zum Entsperren „456“ ein und drücken Sie anschließend auf „Clear“ (Löschen).
3. Drücken Sie auf „Function“ (Ausführen) und dann auf „3“.
Auf dem LCD wird „–“ angezeigt.
4. Nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor (siehe „Tabelle 1“) und drücken Sie dann auf „Program“ (Programmieren).
Auf dem LCD wird mit „P“ angezeigt, dass die Einstellung konfiguriert wurde.
5. Drücken Sie auf „Clear“ (Löschen), um den Bildschirm zu löschen.
6. Geben Sie das Passwort zum Sperren „789“ ein und drücken Sie dann auf „Clear“ (Löschen), um den Programmer zu sperren.

Im Folgenden sind die verfügbaren Meldereinstellungen aufgeführt. Die Standardeinstellung ist „1“.

Tabelle 1: Einstellungen für optische Melder

Einstellung[1]	Beschreibung	Status-LED
1 (Standard)	Normale Rauchempfindlichkeit	Betriebsanzeige an
2	Geringe Rauchempfindlichkeit	Betriebsanzeige an
129	Normale Rauchempfindlichkeit	Betriebsanzeige aus
130	Geringe Rauchempfindlichkeit	Betriebsanzeige aus

[1] Nur die Einstellungen 1 und 129 entsprechen EN 54-7.

Weitere Informationen zum Konfigurieren oder Ablesen der Meldereinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Handprogrammer NC-D-PT.

Wartung und Testen

Wartung und Reinigen

Die grundlegende Wartung besteht aus einer jährlichen Prüfung. Interne Verdrahtungen oder Schaltkreise dürfen nicht verändert werden.

Reinigen Sie die Außenseite des Melders mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie bei Bedarf das Innere des Melders mit einem Staubsauger (um Staub und Schmutz zu entfernen).

Reinigen der Rauchkammer

Reinigen Sie die Rauchkammer regelmäßig, um Fehlalarme zu minimieren.

So reinigen Sie die Rauchkammer:

1. Entfernen Sie die Melderabdeckung, indem Sie die vier Klemmen an der Unterseite des Melders vorsichtig mit einem Schraubendreher lösen (siehe Abbildung 2, Element 1).
2. Entfernen Sie die Rauchkammer, indem Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig beide Seiten der Kammer heraushebeln (siehe Abbildung 2, Element 2).
3. Reinigen Sie die Rauchkammer mit Druckluft.
4. Setzen Sie die Rauchkammer wieder ein und bringen Sie anschließend die Melderabdeckung wieder an (stellen Sie dabei sicher, dass die Status-LED auf die Öffnung in der Melderabdeckung ausgerichtet ist).

Testen Sie den Melder stets nach der Reinigung der Rauchkammer.

Testen

Melder müssen nach der Installation immer zuerst getestet werden, um sicherzustellen, dass der Melder den Status an die Brandmeldezentrale sendet.

Der Melder muss vor dem Testen mindestens 10 Sekunden lang eingeschaltet sein.

So führen Sie einen Magnettest durch:

1. Halten Sie einen Magneten in die Nähe des Testbereichs des Melderkopfs (siehe Abbildung 1), bis die Status-LED einen Alarm anzeigt.

Setzen Sie nach dem Test die Zentrale zurück, um die Status-LED zurückzusetzen.

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	9,5 bis 28 V DC
Stromaufnahme	
Ruhezustand	60 µA bei 24 V DC
Alarm	55 mA bei 24 V DC
Brummspannung	max. 2 V (Spitze-Tal-Wert)
Polaritätsempfindlich	Ja
Alarmausgang für Parallelanzeige	max. 2 mA

Maße und Umgebungsbedingungen

IP Nennbelastung	IP2x
Kompatibler Montagesockel	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Anwendung	Betrieb im Innenbereich
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +75 °C
Relative Feuchtigkeit	10 bis 95 % (nicht kondensierend)
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9016)
Material	ABS
Gewicht	88 g
Abmessungen	Ø 100 × 44,5 mm

Regulatorische Informationen

Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der erklärten Leistung gemäß der Verordnung zu Bauprodukten (EU) 305/2011 und den delegierten Verordnungen (EU) 157/2014 und (EU) 574/2014.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Leistungserklärung des Produkts (verfügbar auf firesecurityproducts.com).

Konformität	CE
Notifizierte Stelle(n)	0370
Hersteller	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, China. Autorisierter EU-Produktionsvertreter: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Niederlande.
Jahr der ersten CE-Kennzeichnung	2024
Nummer der Leistungserklärung	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7[1]
Produktbezeichnung	NC-DPO-W
Vorgesehener Verwendungszweck	Siehe Leistungserklärung des Produkts
Erklärte Leistung	Siehe Leistungserklärung des Produkts
	2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Innerhalb der Europäischen Union dürfen mit dem WEEE-Logo gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, können Sie Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, beim Kauf eines gleichartigen neuen Produkts zu Ihrem Händler vor Ort bringen oder diese an den geeigneten Sammelstellen entsorgen. Weitere Informationen finden Sie unter: recyclethis.info .

[1] Nur die Einstellungen 1 und 129 entsprechen EN 54-7.

Kontaktinformationen und Produktdokumentationen

Kontaktinformationen und aktuelle Produktdokumentationen finden Sie unter firesecurityproducts.com.

Produktwarnungen und Haftungsausschluss

DIESE PRODUKTE SIND FÜR DEN VERKAUF AN UND DIE INSTALLATION DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL VORGESEHEN. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE UNSERE PRODUKTE ERWERBEN, SOWIE „AUTORISIERTE HÄNDLER“ ODER „AUTORISIERTE WIEDERVERKÄUFER“ ÜBER DIE ERFORDERLICHE QUALIFIKATION UND ERFAHRUNG VERFÜGEN, UM BRANDSCHUTZ- ODER SICHERHEITSTECHNISCHE PRODUKTE ORDNUNGSGEMÄSS ZU INSTALLIEREN.

ES: Hoja de instalación

Figuras

Figura 1: Inserción de la cabeza del detector en la base de montaje

- (1) Mecanismo de bloqueo
- (2) LED de estado y área de prueba

Figura 2: Extracción de la cubierta del detector y la cámara óptica

- (1) Extracción de la cubierta del detector
- (2) Extracción de la cámara óptica

Descripción

Esta hoja de instalación incluye información sobre el detector óptico convencional NC-DPO-W.

El detector tiene dos niveles de sensibilidad y utiliza compensación de deriva para garantizar que la cantidad de humo necesaria para generar una alarma sea la misma independientemente de las condiciones ambientales.

Todos los detectores convencionales de la Serie NC son compatibles para su uso con las centrales convencionales de la Serie NC.

Instalación

ATENCIÓN: Peligro de electrocución. Para evitar daños personales y el peligro de muerte por electrocución, desconecte todas las fuentes de energía y deje que se descargue toda la energía almacenada antes de instalar o retirar cualquier equipo.

Precaución: Para obtener información acerca de las directrices de planificación, diseño, instalación, funcionamiento, utilización y mantenimiento del sistema, consulte el estándar EN 54-14 y las normativas locales.

Instale y conecte el cableado del zócalo de montaje, tal y como se describe en la hoja de instalación suministrada con el zócalo.

Instalación de la cabeza del detector

Inserte la cabeza del detector en la base de montaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la posición de bloqueo (consulte la Figura 1).

Si es necesario, fije el detector a la base de montaje utilizando el tornillo suministrado con la base de montaje.

Estado del dispositivo

El estado del dispositivo se indica mediante el LED de estado (Figura 1), como se muestra en la siguiente tabla.

Estado	Indicación
Alarma	LED rojo fijo
Con alimentación [1]	LED rojo con un parpadeo
Cámara óptica sucia o con fallo [2]	LED rojo con doble parpadeo

[1] Esta indicación se puede desactivar utilizando el programador portátil NC-D-PT.
[2] Consulte «Mantenimiento y prueba» en la página 9 para obtener detalles acerca de cómo limpiar la cámara óptica.

Configuración

Configure la sensibilidad del detector y la indicación de alimentación del LED de estado utilizando el programador portátil NC-D-PT.

Para conectarse al detector:

- 1. Conecte la clavija de 3,5 mm del cable al conector BUS del programador portátil.
- 2. Conecte las dos pinzas de cocodrilo a los terminales 1 y 3 en la parte inferior del cabezal del detector (consulte la Figura 2, elemento 1).

Para configurar los ajustes del detector:

- 1. Conecte el programador al detector y, a continuación, enciéndalo.

La pantalla LCD muestra H003 para indicar que el programador está encendido y listo para usar.
- 2. Introduzca la contraseña de desbloqueo 456 y, a continuación, pulse Clear (Borrar).
- 3. Pulse Function (Función) y, a continuación, pulse 3.

La pantalla LCD muestra –.
- 4. Introduzca la configuración requerida (consulte Tabla 1) y, a continuación, pulse Program (Programar).

La pantalla LCD muestra P para indicar que los ajustes están configurados.
- 5. Pulse Clear (Borrar) para borrar la pantalla.
- 6. Introduzca la contraseña de bloqueo 789 y, a continuación, pulse Clear (Borrar) para bloquear el programador.

A continuación, se muestran los ajustes disponibles del detector. La configuración predeterminada es 1.

Tabla 1: Configuración del detector óptico

Ajuste [1]	Descripción	LED de estado
1 (predeterminado)	Sensibilidad normal al humo	Indicación de alimentación encendida
2	Sensibilidad baja al humo	Indicación de alimentación encendida
129	Sensibilidad normal al humo	Indicación de alimentación apagada
130	Sensibilidad baja al humo	Indicación de alimentación apagada

[1] Solo los ajustes 1 y 129 cumplen con EN 54-7.

Consulte la Guía del usuario del programador portátil NC-D-PT para obtener más información acerca de cómo configurar o leer los ajustes del detector.

Mantenimiento y prueba

Mantenimiento y limpieza

El mantenimiento básico consiste en una inspección anual. No modifique el circuito interno ni la disposición de los cables.

Limpie el exterior del detector con un paño húmedo. Si es necesario, limpie el interior del detector (para eliminar el polvo y la suciedad) con una aspiradora.

Limpieza de la cámara óptica

Limpie la cámara óptica periódicamente para minimizar las alarmas de interferencia.

Para limpiar la cámara óptica:

1. Retire la cubierta del detector levantando con cuidado los cuatro clips situados en la parte inferior del detector con ayuda de un destornillador (consulte la Figura 2, elemento 1).
2. Retire la cámara óptica levantando con cuidado cada lado de la cámara con ayuda de un destornillador (consulte la Figura 2, elemento 2).
3. Limpie la cámara óptica con aire comprimido.
4. Vuelva a colocar la cámara óptica y, a continuación, la cubierta del detector (asegurándose de que el LED de estado quede alineado con el orificio de la cubierta del detector).

Pruebe siempre el detector después de limpiar la cámara óptica.

Prueba

Pruebe siempre los detectores después de la instalación para asegurarse de que el detector comunica su estado a la central.

El detector debe estar encendido durante al menos 10 segundos antes de realizar la prueba.

Para realizar una prueba magnética:

1. Sostenga un imán cerca del área de prueba del cabezal del detector (consulte la Figura 1) hasta que el LED de estado indique una alarma.

Después de la prueba, reinicie la central para restablecer el LED de estado.

Especificaciones

Características eléctricas

Voltaje de funcionamiento	De 9,5 a 28 VCC
Corriente de consumo	
Reposo	60 µA a 24 VCC
Alarma	55 mA a 24 VCC
Voltaje de ondulación	2 V máx. (pico a pico)
Sensible a la polaridad	Sí
Salida de alarma de indicador de acción	2 mA máx.

Especificaciones mecánicas y del entorno

Índice de protección	IP2x
Base de montaje compatible	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Aplicación	Uso en interiores
Entorno de funcionamiento	
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +75 °C
Humedad relativa	De 10 a 95 % (sin condensación)
Color	Blanco (similar a RAL 9016)
Material	ABS
Peso	88 g
Dimensiones	Ø 100 × 44,5 mm

Información relativa a las normativas

En esta sección se proporciona un resumen de las prestaciones declaradas según el Reglamento sobre los productos de construcción (UE) 305/2011 y los Reglamentos delegados (UE) 157/2014 y (UE) 574/2014.

Para obtener información detallada, consulte la Declaración de prestaciones (disponible en firesecurityproducts.com).

Conformidad	CE
Organismos notificados	0370
Fabricante	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, China. Representante de fabricación autorizado en la UE: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.
Año de la primera marca CE	2024
Número de Declaración de prestaciones	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Identificación del producto	NC-DPO-W
Uso previsto	Consulte la Declaración de prestaciones del producto
Prestaciones declaradas	Consulte la Declaración de prestaciones del producto
	2012/19/UE (directiva WEEE): aquellos productos que tengan este símbolo no podrán desecharse como residuos municipales no clasificados en lo que respecta al ámbito de la Unión Europea. Al comprar un equipo nuevo equivalente, devuelva este producto a su proveedor local o deséchelo en los puntos de recogida designados a tal efecto a fin de ayudar a un proceso de reciclaje adecuado. Para obtener más información, consulte www.recyclethis.info .

[1] Solo los ajustes 1 y 129 cumplen con EN 54-7.

Información de contacto y documentación del producto

Para conocer la información de contacto o para descargar la última documentación del producto, visite firesecurityproducts.com.

Advertencias y declaraciones sobre el producto

ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DESTINADOS A LA VENTA E INSTALACIÓN POR UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD EXPERIMENTADO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NO PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO CUALQUIER «DISTRIBUIDOR O VENDEDOR AUTORIZADO», CUENTE CON LA FORMACIÓN O EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD.

Para obtener más información sobre exclusiones de garantía e información de seguridad de productos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> o escanee el código QR:



FR : Fiche d'installation

Figures

Figure 1 : Insertion de la tête du détecteur dans la base de montage

- (1) Mécanisme de verrouillage
- (2) LED d'état et zone de test

Figure 2 : Retrait du couvercle du détecteur et de la chambre optique

- (1) Retrait du couvercle du détecteur
- (2) Retrait de la chambre optique

Description

Cette fiche d'installation comprend des informations sur le détecteur optique conventionnel NC-DPO-W.

Le détecteur dispose de deux niveaux de sensibilité et utilise une compensation de dérive pour garantir que la quantité de fumée nécessaire pour générer une alarme reste constante, quelles que soient les conditions environnementales.

Tous les détecteurs conventionnels de la gamme NC sont compatibles avec les centrales de détection conventionnelles de la gamme NC.

Installation

AVERTISSEMENT : risque d'électrocution. Afin d'éviter tout risque de blessure corporelle ou de mort par électrocution, coupez l'alimentation secteur et laissez le courant accumulé se décharger avant d'installer ou de retirer des composants.

Attention : pour obtenir des instructions générales sur la planification, la conception, l'installation, l'utilisation et la maintenance, reportez-vous à la norme EN 54-14 et aux réglementations locales en vigueur.

Installez et câblez la base de montage, comme décrit dans la fiche d'installation fournie avec la base.

Installation du détecteur

Insérez la tête du détecteur dans la base de montage et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille (voir Figure 1).

Si nécessaire, verrouillez le détecteur sur la base de montage à l'aide de la vis fournie avec la base.

État du dispositif

L'état du dispositif est indiqué par la LED d'état (Figure 1), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

État	Indicateur
Alarme	LED rouge fixe
Alimenté [1]	LED rouge à clignotement unique
Défaut ou chambre optique sale [2]	LED rouge à double clignotement

[1] Cette LED peut être désactivée à l'aide du programmeur portatif NC-D-PT.

[2] Voir « Maintenance et tests » ci-dessous pour plus de détails sur la façon de nettoyer la chambre optique.

Configuration

Configurez la sensibilité du détecteur et la LED d'état à l'aide du programmeur portatif NC-D-PT.

Pour se connecter au détecteur :

1. Connectez la prise 3,5 mm du câble au connecteur BUS du programmeur portatif.
2. Connectez les deux pinces crocodiles aux borniers 1 et 3 situées sous la tête du détecteur (voir Figure 2, élément 1).

Pour configurer les paramètres du détecteur :

1. Connectez le programmeur au détecteur, puis allumez le programmeur.
L'écran LCD affiche H003 pour indiquer que le programmeur est sous tension et prêt à être utilisé.
2. Saisissez le mot de passe de déverrouillage 456, puis appuyez sur Clear (Effacer).
3. Appuyez sur Function (Fonction), puis sur 3.
L'écran LCD affiche —.
4. Spécifiez le paramètre requis (voir Tableau 1), puis appuyez sur Program (Programme).
L'écran LCD affiche P pour indiquer que le paramètre est configuré.
5. Appuyez sur Clear (Effacer) pour effacer le contenu à l'écran.
6. Saisissez le mot de passe de verrouillage 789, puis appuyez sur Clear (Effacer) pour verrouiller le programmeur.

Les paramètres de détecteur disponibles sont indiqués ci-dessous. Le paramètre par défaut est 1.

Tableau 1 : Paramètres du détecteur optique

Paramètre [1]	Description	LED d'état
1 (par défaut)	Sensibilité normale à la fumée	Indication LED activée
2	Sensibilité faible à la fumée	Indication LED activée
129	Sensibilité normale à la fumée	Indication LED désactivée
130	Sensibilité faible à la fumée	Indication LED désactivée

[1] Seuls les réglages 1 et 129 sont conformes à la norme EN 54-7.

Consultez le Guide d'utilisateur du programmeur portatif NC-D-PT pour obtenir plus d'informations sur la configuration ou la lecture des paramètres du détecteur.

Maintenance et tests

Entretien et nettoyage

La maintenance normale consiste en une inspection annuelle. Ne modifiez pas les circuits ou le câblage internes.

Nettoyez l'extérieur du détecteur à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, nettoyez l'intérieur (pour éliminer la poussière et les débris) à l'aide d'un aspirateur.

Nettoyage de la chambre optique

Nettoyez périodiquement la chambre optique pour minimiser les fausses alarmes.

Pour nettoyer la chambre optique :

1. Retirez le couvercle du détecteur en soulevant doucement les quatre clips situés sous le détecteur à l'aide d'un tournevis (voir Figure 2, élément 1).
2. Retirez la chambre optique en soulevant doucement chaque côté de la chambre avec un tournevis (voir Figure 2, élément 2).
3. Nettoyez la chambre optique à l'air comprimé.
4. Remplacez la chambre optique, puis remettez le couvercle du détecteur (en vous assurant que la LED d'état est alignée avec le trou du couvercle du détecteur).

Testez toujours le détecteur après avoir nettoyé la chambre optique.

Tests

Testez toujours les détecteurs après installation pour vous assurer qu'ils communiquent leur état avec la centrale de détection incendie.

Le détecteur doit être mis sous tension pendant au moins 10 secondes avant le test.

Pour effectuer un test magnétique :

- 1. Tenez un aimant près de la zone de test de la tête du détecteur (voir Figure 1) jusqu'à ce que la LED d'état indique une alarme.

Après le test, réinitialisez la centrale pour réinitialiser la LED d'état.

Caractéristiques techniques

Spécifications électriques

Tension nominale	9,5 à 28 Vcc
Consommation électrique	
Veille	60 µA à 24 Vcc
Alarme	55 mA à 24 Vcc
Tension d'ondulation	2 V maximum. (crête à crête)
Sensible à la polarité	Oui
Sortie d'alarme d'indicateur d'action	2 mA max.

Spécifications mécaniques et environnementales

Indice IP	IP2x
Base de montage compatible	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Application	Utilisation en intérieur
Environnement de fonctionnement	
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Température de stockage	-30 à 75 °C
Humidité relative	10 à 95 % (sans condensation)
Couleur	Blanc (similaire à RAL 9016)
Matériau	ABS
Poids	88 g
Dimensions	Ø 100 × 44,5 mm

Informations réglementaires

Cette section constitue un résumé de la déclaration des performances. Cette dernière est établie conformément au règlement (UE) 305/2011 relatif aux produits de construction, ainsi qu'aux règlements délégués (UE) 157/2014 et (UE) 574/2014.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la déclaration des performances à l'adresse firesecurityproducts.com.

Conformité	
Organisme(s) notifié(s)	0370
Fabricant	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, Chine. Représentant européen du fabricant : Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Pays-Bas
Année de la première certification CE	2024
Numéro de déclaration des performances	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Identification du produit	NC-DPO-W
Usage prévu	Voir la déclaration des performances
Performance déclarée	Voir la déclaration des performances
	2012/19/UE (directive DEEE) : au sein de l'Union européenne, les produits portant ce symbole ne doivent pas être mêlés aux déchets ménagers non assujettis au tri. Remettez-les à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-les dans un point de collecte agréé. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous à l'adresse recyclethis.info .

[1] Seuls les réglages 1 et 129 sont conformes à la norme EN 54-7.

Coordonnées et documentation

Pour obtenir nos coordonnées ou télécharger la documentation la plus récente sur le produit, rendez-vous à l'adresse firesecurityproducts.com.

Avertissements et avis de non-responsabilité

CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS, QUI DOIVENT ÉGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NE PEUT GARANTIR QU'UNE PERSONNE OU ENTITÉ FAISANT L'ACQUISITION DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGRÉÉ, DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE REQUISE POUR PROCÉDER À CETTE MÊME INSTALLATION DE FAÇON APPROPRIÉE.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou scannez le code QR :



IT: Foglio di installazione

Figure

Figura 1: Inserimento della testa del rivelatore nella base di montaggio

- (1) Meccanismo di blocco
- (2) LED di stato e area di test

Figura 2: Rimozione del coperchio del rivelatore e della camera ottica

- (1) Rimozione del coperchio del rivelatore
- (2) Rimozione della camera ottica

Descrizione

Il presente foglio di installazione contiene informazioni sul rivelatore ottico convenzionale NC-DPO-W.

Il rivelatore ha due livelli di sensibilità e utilizza la compensazione della deriva per garantire che la quantità di fumo necessaria per generare un allarme rimanga costante, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Tutti i rivelatori convenzionali serie NC sono compatibili per l'uso con centrali convenzionali serie NC.

Installazione

AVVERTENZA: rischio di elettrocuzione. Per evitare lesioni personali o morte dovuta a elettrocuzione, rimuovere tutte le fonti di alimentazione e, prima di installare o rimuovere apparecchiature, consentire all'energia accumulata di scaricarsi.

Attenzione: per istruzioni generali su organizzazione, progettazione, installazione, messa in servizio, uso e manutenzione del sistema, fare riferimento alla norma EN 54-14 e alle normative locali.

Installare e cablare la base di montaggio, come descritto nel foglio di installazione fornito con la base.

Installazione della testa del rivelatore

Inserire la testa del rivelatore nella base di montaggio e ruotarla in senso orario fino a quando scatta nella posizione di blocco (vedere la Figura 1).

Se necessario, bloccare il rivelatore nella base di montaggio utilizzando la vite fornita con la base di montaggio.

Stato del dispositivo

Lo stato del dispositivo è indicato dal LED di stato (Figura 1), come mostrato nella tabella di seguito.

Stato	Indicazione
Allarme	LED rosso fisso
Alimentato [1]	LED rosso con lampeggio singolo
Camera ottica difettosa o sporca [2]	LED rosso con lampeggio doppio

[1] Questa indicazione può essere disabilitata utilizzando il programmatore portatile NC-D-PT.

[2] Per i dettagli su come pulire la camera ottica, vedere "Manutenzione e test" a pagina 14.

Configurazione

Configurare la sensibilità del rivelatore e l'indicazione di stato a LED utilizzando il programmatore portatile NC-D-PT.

Per connettersi al rivelatore:

1. Collegare il jack da 3,5 mm del cavo al connettore BUS del programmatore portatile.
2. Collegare i due coccodrilli ai morsetti 1 e 3 sul lato inferiore della testa del rivelatore (vedere 1, Figura 2).

Per configurare le impostazioni del rivelatore:

1. Collegare il programmatore al rivelatore, quindi accendere il programmatore.
Il display LCD visualizza H003 per indicare che il programmatore è acceso e pronto per l'uso.
2. Immettere la password di sblocco 456, quindi premere Clear (Cancella).
3. Premere Function (Funzione), quindi premere 3.
Il display LCD visualizza –.
4. Immettere l'impostazione desiderata (vedere la Tabella 1), quindi premere Program (Programma).
Il display LCD visualizza P per indicare che l'impostazione è configurata.
5. Premere Clear (Cancella) per cancellare lo schermo.
6. Immettere la password di blocco 789, quindi premere Clear (Cancella) per bloccare il programmatore.

Le impostazioni disponibili del rivelatore sono mostrate di seguito. L'impostazione predefinita è 1.

Tabella 1: Impostazioni del rivelatore ottico

Impostazione [1]	Descrizione	LED di stato
1 (impostazione predefinita)	Sensibilità al fumo normale	Indicazione di alimentazione accesa
2	Sensibilità al fumo bassa	Indicazione di alimentazione accesa
129	Sensibilità al fumo normale	Indicazione di alimentazione spenta
130	Sensibilità al fumo bassa	Indicazione di alimentazione spenta

[1] Solo le impostazioni 1 e 129 sono conformi alla norma EN 54-7.

Per ulteriori informazioni su come configurare o leggere le impostazioni del rivelatore, consultare la Guida per l'utente del programmatore portatile NC-D-PT.

Manutenzione e test

Manutenzione e pulizia

La manutenzione ordinaria è costituita da una sola ispezione annuale. Non modificare il cablaggio interno o i circuiti.

Pulire l'esterno del rivelatore con un panno umido. Se necessario, pulire l'interno del rivelatore (per rimuovere polvere e detriti) utilizzando un aspirapolvere.

Pulizia della camera ottica

Pulire periodicamente la camera ottica per ridurre al minimo i falsi allarmi.

Per pulire la camera ottica:

1. Rimuovere il coperchio del rivelatore facendo leva delicatamente sui quattro fermagli sul lato inferiore del rivelatore con un cacciavite (vedere 1, Figura 2).
2. Rimuovere la camera ottica facendo leva delicatamente su ciascun lato della camera con un cacciavite (vedere 2, Figura 2).
3. Pulire la camera ottica utilizzando aria compressa.
4. Sostituire la camera ottica, quindi rimontare il coperchio del rivelatore (assicurandosi che il LED di stato sia allineato con il foro nel coperchio del rivelatore).

Testare sempre il rivelatore dopo avere pulito la camera ottica.

Test

Testare sempre i rivelatori dopo l'installazione, per garantire che il rivelatore comunichi il proprio stato alla centrale.

Il rivelatore deve essere acceso per almeno 10 secondi prima del test.

Per eseguire un test magnetico:

1. Tenere un magnete vicino all'area di test della testa del rivelatore (vedere la Figura 1) fino a quando il LED di stato indica un allarme.

Dopo il test, resettare la centrale per resettare il LED di stato.

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di esercizio	Da 9,5 a 28 Vcc
Assorbimento di corrente	
A riposo	60 µA a 24 Vcc
Allarme	55 mA a 24 Vcc
Tensione di ondulazione	2 V max. (picco-picco)
Sensibile alla polarità	Sì
Uscita allarme indicatore remoto	2 mA max.

Specifiche meccaniche e ambientali

Grado di protezione IP	IP2x
Base di montaggio compatibile	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Applicazione	Uso in interni
Ambiente operativo	
Temperatura di esercizio	Da -10 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -30 a +75 °C
Umidità relativa	Da 10 a 95% (senza condensa)
Colore	Bianco (simile a RAL 9016)
Materiale	ABS
Peso	88 g
Dimensioni	Ø 100 × 44,5 mm

Informazioni sulle normative

Questa sezione fornisce un riepilogo delle prestazioni dichiarate secondo il regolamento dei prodotti da costruzione (UE) 305/2011 e i regolamenti delegati (UE) 157/2014 e (UE) 574/2014.

Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di prestazione del prodotto (disponibile all'indirizzo: firesecurityproducts.com).

Conformità	CE
Organismo notificato/approvato	0370
Produttore	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, Cina. Rappresentante di produzione autorizzato per l'UE: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi.
Anno della prima marcatura CE	2024
Numero Dichiarazione di prestazione	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Identificazione del prodotto	NC-DPO-W
Uso previsto	Consultare la Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto
Prestazioni dichiarate	Consultare la Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto
	2012/19/UE (Direttiva RAEE): all'interno dell'Unione europea, i prodotti contrassegnati da questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Ai fini di un adeguato riciclaggio, al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura analoga nuova restituire il prodotto al fornitore locale o smaltirlo consegnandolo presso gli appositi punti di raccolta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: recyclethis.info .

[1] Solo le impostazioni 1 e 129 sono conformi alla norma EN 54-7.

Informazioni di contatto e documentazione del prodotto

Per informazioni di contatto o per scaricare la documentazione del prodotto più recente, visitare firesecurityproducts.com.

Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di non responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A E DEVONO ESSERE MONTATI DA UN ESPERTO QUALIFICATO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O DELL'ESPERIENZA ADEGUATE A ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e sulla sicurezza dei prodotti, consultare il sito <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> oppure eseguire la scansione del codice QR:



NL: Installatieblad

Afbeeldingen

Afbeelding 1: De detectorkop in de montagevoet plaatsen

- (1) Sluitmechanisme
- (2) Statusled en testgebied

Afbeelding 2: De detectorklep en de optische kamer verwijderen

- (1) De detectorklep verwijderen
- (2) De optische kamer verwijderen

Beschrijving

Dit installatieblad bevat informatie over de NC-DPO-W conventionele optische detector.

De detector heeft twee gevoeligheidsniveaus en maakt gebruik van driftcompensatie om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid rook die nodig is om een alarm te genereren constant blijft, ongeacht de omgevingsomstandigheden.

Alle conventionele detectoren uit de NC-serie zijn compatibel voor gebruik met conventionele bedieningspanelen uit de NC-serie.

Installatie

WAARSCHUWING: Gevaar van elektrocutie. Om persoonlijk letsel of dood door elektrocutie te vermijden, dient u alle stroomtoevoer af te sluiten en opgeslagen energie te ontladen voordat u apparatuur installeert of verwijdt.

Let op: Raadpleeg voor algemene richtlijnen met betrekking tot systeemplanning, ontwerp, installatie, ingebruikname, gebruik en onderhoud de norm EN 54-14 en de lokale regelgeving.

Installeer en bedraad de montagevoet zoals beschreven in het installatieblad dat bij de sokkel is geleverd.

De detectorkop installeren

Plaats de detectorkop in de montagevoet en draai deze met de klok mee totdat deze vastklikt in de vergrendelde positie (zie afbeelding 1).

Vergrendel indien nodig de detector op de montagebasis met behulp van de schroef die bij de montagebasis is geleverd.

Melderstatus

De status van het apparaat wordt aangegeven door de statusled (afbeelding 1), zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Status	Indicatie
Alarm	Continu rode led
Ingeschakeld [1]	Enkele knipperende rode LED
Storing of vuile optische kamer [2]	Dubbel knipperende rode LED

[1] Deze indicatie kan worden uitgeschakeld met behulp van de NC-D-PT draagbare programmeerinrichting.

[2] Zie "Onderhoud en testen" hieronder voor meer informatie over het reinigen van de optische kamer.

Configuratie

Configureer de detectorgevoeligheid en statusled-aangedreven indicatie met behulp van de NC-D-PT draagbare programmeerinrichting.

Om verbinding te maken met de detector:

1. Sluit de 3,5 mm-stekker van de kabel aan op de BUS-connector op de draagbare programmeerinrichting.
2. Sluit de twee krokodillenklemmen aan op de aansluitingen 1 en 3 aan de onderkant van de detectorkop (zie afbeelding 2, item 1).

Om de detectorinstellingen te configureren:

1. Sluit de programmeerinrichting aan op de detector en schakel de programmeerinrichting vervolgens in.
Op het LCD-scherm wordt H003 weergegeven om aan te geven dat de programmeerinrichting is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
2. Voer het ontgrendelingswachtwoord 456 in en druk vervolgens op Clear.
3. Druk op Function en vervolgens op 3.
Op het LCD-scherm wordt – weergegeven.
4. Voer de gewenste instelling in (zie Tabel 1) en druk vervolgens op Program.
Op het LCD-scherm wordt P weergegeven om aan te geven dat de instelling is geconfigureerd.
5. Druk op Clear om het scherm leeg te maken.
6. Voer het vergrendelingswachtwoord 789 in en druk vervolgens op Clear om de programmeerinrichting te vergrendelen.

De beschikbare detectorinstellingen worden hieronder weergegeven. De standaardinstelling is 1.

Tabel 1: Instellingen optische detector

Instelling [1]	Beschrijving	Statusled
1 (standaard)	Normale rookgevoeligheid	Stroomindicatie aan
2	Lage rookgevoeligheid	Stroomindicatie aan
129	Normale rookgevoeligheid	Stroomindicatie uit
130	Lage rookgevoeligheid	Stroomindicatie uit

[1] Alleen instellingen 1 en 129 voldoen aan EN 54-7.

Zie de gebruikershandleiding van de NC-D-PT draagbare programmeerinrichting voor meer informatie over het configureren of lezen van detectorinstellingen.

Onderhoud en testen

Onderhoud en reiniging

Het basisonderhoud bestaat uit een jaarlijkse inspectie. Wijzig nooit de interne bedrading of circuits.

Reinig de buitenkant van de detector met een vochtige doek. Reinig indien nodig de binnenkant van de detector (om stof en vuil te verwijderen) met een stofzuiger.

Het reinigen van de optische kamer

Reinig de optische kamer regelmatig om hinderlijke alarmen tot een minimum te beperken.

Om de optische kamer te reinigen:

1. Verwijder de detectorklep door voorzichtig met een schroevendraaier de vier klemmen aan de onderkant van de detector los te wrikken (zie afbeelding 2, item 1).
2. Verwijder de optische kamer door voorzichtig met een schroevendraaier aan elke kant van de kamer te wrikken (zie afbeelding 2, item 2).
3. Reinig de optische kamer met behulp van perslucht.
4. Plaats de optische kamer terug en plaats vervolgens het detectordekseel terug (zorg ervoor dat de statusled is uitgelijnd met het gat in het detectordekseel).

Test de detector altijd na het reinigen van de optische kamer.

Testen

Test detectoren altijd na installatie om er zeker van te zijn dat de detector zijn status communiceert naar de centrale.

De detector moet minimaal 10 seconden ingeschakeld zijn voordat u gaat testen.

Om een magnetische test uit te voeren:

1. Houd een magneet dicht bij het testgebied van de detectorkop (zie afbeelding 1) totdat de statusled een alarm aangeeft.

Reset na het testen het bedieningspaneel om de statusled te resetten.

Specificaties

Elektrisch

Bedrijfsspanning	9,5 t/m 28 VDC
Stroomverbruik Stand-by Alarm	60 µA bij 24 VDC 55 mA bij 24 VDC
Rimpelspanning	Maximaal 2 V (piek tot piek)
Polariteitsgevoelig	Ja
Alarmuitgang nevenindicator	2 mA max.

Mechanisch en omgeving

IP-waarde	IP2x
Compatibele montagevoet	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Toepassing	Gebruik binnenshuis
Bedrijfsomgeving	
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-30 tot +75 °C
Relatieve vochtigheid	10 tot 95% (niet-condenserend)
Kleur	Wit (vergelijkbaar met RAL 9016)
Materiaal	ABS
Gewicht	88 g
Afmetingen	Ø 100 × 44,5 mm

Informatie over regelgeving

Dit gedeelte geeft een samenvatting van de aangegeven prestaties conform de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011 en Gedelegeerde Verordeningen (EU) 157/2014 en (EU) 574/2014.

Zie de Prestatieverklaring van het product voor gedetailleerde informatie (beschikbaar op firesecurityproducts.com).

Overeenstemming	
Aangemelde instanties	0370
Fabrikant	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, China. EU-geautoriseerde productievertegenwoordiger: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.
Jaar van eerste CE-markering	2024
Nummer van prestatieverklaring	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Productidentificatie	NC-DPO-W
Beoogd gebruik	Zie de Prestatieverklaring van het product
Aangegeven prestaties	Zie de Prestatieverklaring van het product
	2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die van dit waarmede zijn voorzien, mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeentefval worden gegooit. U kunt dit product retourneren aan uw plaatselijke leverancier op het moment dat u vergelijkbare nieuwe apparatuur aanschaft, of inleveren op een aangewezen inzamelpunt voor de juiste recycling. Meer informatie vindt u op: recyclethis.info .

[1] Alleen instellingen 1 en 129 voldoen aan EN 54-7.

Contactgegevens en productdocumentatie

Ga naar firesecurityproducts.com voor contactgegevens of om de nieuwste productdocumentatie te downloaden.

Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten

DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN NIET GARANDEREN DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE ZIJN PRODUCTEN KOOPT, MET INBEGRIIP VAN EEN ERKENDE DEALER OF ERKENDE WEDERVERKOPER, NAAR BEHOREN OPGELEID OF ERVAREN IS OM BRAND- EN BEVEILIGINGSPRODUCTEN CORRECT TE INSTALLEREN.

Zie voor meer informatie over garantiebepalingen en productveiligheid <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> of scan de QR-code:



NO: Installasjonsark

Figurer

Figur 1: Sette detektorhodet inn i monteringsbasen

- (1) Låsemekanisme
- (2) Status LED og testområde

Figur 2: Fjerning av detektordekselet og det optiske kammeret

- (1) Fjerning av detektordekselet
- (2) Utskifting av det optiske kammeret

Beskrivelse

Dette installasjonsarket inneholder informasjon om NC-DPO-W konvensjonell optisk detektor.

Detektoren har to følsomhetsnivåer og bruker driftkompensasjon for å sikre at mengden røyk som trengs for å generere en alarm forblir konstant, uavhengig av miljøforholdene.

Alle konvensjonelle detektorer i NC-serien er kompatible for bruk med konvensjonelle sentralapparater i NC-serien.

Installasjon

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Unngå personskade eller død fra elektrisk støt ved å fjerne alle strømkilder og la lagret energi utlades før utstyret monteres eller demonteres.

Forsiktig: Generell veiledning om planlegging, utforming, installasjon, oppstart, bruk og vedlikehold av systemer finner du i CEN/TS 54-14 og lokale forskrifter.

Installer og koble til monteringsbasen, som beskrevet i installasjonsarket som følger med basen.

Montering av detektorhodet

Sett detektorhodet inn i monteringsbasen og roter det med urviseren til det klikker i låst posisjon (se figur 1).

Lås om nødvendig detektoren til monteringsbasen ved hjelp av skruen som følger med monteringsbasen.

Enhetsstatus

Enhetsstatusen indikeres av status-LED (Figur 1), som vist i tabellen nedenfor.

Tilstand	Indikasjon
Alarm	Konstant rød LED
Strømforsynt [1]	Enkelt blinkende rød LED
Feil eller skittent optisk kammer [2]	Dobbelt blinkende rød LED

[1] Denne indikasjonen kan deaktiveres ved hjelp av NC-D-PT håndholdt programmerer.
[2] Se "Vedlikehold og testing" nedenfor for detaljer om hvordan du rengjør det optiske kammeret.

Konfigurasjon

Konfigurer detektorens følsomhet og status LED-indikasjon ved hjelp av NC-D-PT håndholdt programmerer.

For å koble til detektoren:

- Koble 3,5 mm-kontakten på kabelen til BUS-kontakten på den håndholdte programmereren.
- Koble de to krokodilleklemmene til terminalene 1 og 3 på undersiden av detektorhodet (se figur 2, punkt 1).

Slik konfigurerer du detektorinnstillingene:

- Koble programmereren til detektoren, og slå deretter programmereren på.
LCD-skjermen viser H003 for å indikere at programmereren er slått på og klar til bruk.
- Skriv inn Låse opp-passordet 456, og trykk deretter Clear.
- Trykk på Function, og trykk deretter på 3.
LCD-skjermen viser –.
- Angi ønsket innstilling (se Tabell 1), og trykk deretter på Program.
LCD-skjermen viser P for å indikere at innstillingen er konfigurert.
- Trykk Clear for å tømme skjermen.
- Skriv inn låsepassordet 789, og trykk deretter på Clear for å låse programmereren.

De tilgjengelige detektorinnstillingene vises nedenfor. Standardinnstilling er 1.

Tabell 1: Optisk detektorinnstillinger

Innstilling [1]	Beskrivelse	Status LED
1 (standard)	Normal røykfølsomhet	Strømindikator på
2	Lav røykfølsomhet	Strømindikator på
129	Normal røykfølsomhet	Strømindikator av
130	Lav røykfølsomhet	Strømindikator av

[1] Kun innstillinger 1 og 129 samsvarer med EN 54-7.

Se brukerveiledningen for NC-D-PT håndholdt programmerer for mer informasjon om hvordan du konfigurerer eller leser detektorinnstillinger.

Vedlikehold og testing

Vedlikehold og rengjøring

Grunnleggende vedlikehold består av en årlig inspeksjon. Ikke modifierer innvendige ledninger eller kretser.

Rengjør utsiden av detektoren med en fuktig klut. Om nødvendig, rengjør innsiden av detektoren (for å fjerne støv og rusk) med en støvsuger.

Rengjøring av det optiske kammeret

Rengjør det optiske kammeret med jevne mellomrom for å minimere forstyrrende alarmer.

Slik rengjør du det optiske kammeret:

- Fjern detektordekselet ved å presse de fire klipsene på undersiden av detektoren forsiktig med en skrutrekker (se figur 2, punkt 1).
- Fjern det optiske kammeret ved å presse forsiktig på hver side av kammeret med en skrutrekker (se figur 2, element 2).
- Rengjør det optiske kammeret med trykkluft.
- Bytt det optiske kammeret, og sett deretter på detektordekselet (sørg for at status-LED-en er på linje med hullet i detektordekselet).

Test alltid detektoren etter rengjøring av det optiske kammeret.

Testing

Test alltid detektorer etter installasjon for å sikre at detektoren kommuniserer sin status til sentralen.

Detektoren må være slått på i minst 10 sekunder før testing.

Slik utfører du en magnetisk test:

- Hold en magnet nær testområdet til detektorhodet (se figur 1) til status-LED-en indikerer en alarm.

Etter testing, tilbakestill kontrollpanelet for å tilbakestille status-LED.

Spesifikasjoner

Elektrisk

Driftsspenning	9,5 til 28 VDC
Strømforbruk Standby Alarm	60 µA ved 24 VDC 55 mA ved 24 VDC
Rippelspenning	2 V maks. (topp til topp)
Polaritetsfølsom	Ja
Ekstern indikator alarm utgang	2 mA maks.

Mekanisk og miljømessig

IP-klassifisering	IP2x
Kompatible monterings sokler	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Bruksområder	Innendørs bruk

Driftsmiljø	
Driftstemperaturer	-10 til +50 °C
Lagringstemperatur	-30 til +75 °C
Relativ luftfuktighet	10 til 95 % (ikke-kondenserende)
Farge	Hvit (ligner RAL 9016)
Materiale	ABS
Vekt	88 g
Dimensjoner	100 × 44.5 × 8,7 mm

Informasjon om forskrifter

Dette avsnittet gir et sammendrag av den deklarerte ytelsen i henhold til forskrift om dokumentasjon av byggevarer (EU) 305/2011 og delegerte forskrifter (EU) 157/2014 og (EU) 574/2014.

Detaljerte opplysninger finner du i deklarasjonen av produktets ytelse (tilgjengelig på firesecurityproducts.com).

Samsvar	CE
Sertifiserende organ	0370
Produsent	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina. Autorisert representant for EU- produksjon: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland.
Året for første CE-merking	2024
Nummeret på Erklæring om produktets ytelse	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Produktidentifikasjon	NC-DPO-W
Egnet bruk	Se produktets ytelseserklæring
Erklært ytelse	Se produktets ytelseserklæring
	2012/19/EF (WEEE-direktiv): Produkter merket med dette symbolet kan ikke kastes med usortert kommunalt søppel i EU. For riktig gjenvinning, returner dette produktet til din lokale leverandør når du kjøper et nytt produkt av tilsvarende type, eller lever det ved et dedikert oppsamlingspunkt. Du finner mer informasjon på: recyclethis.info .

[1] Kun innstillinger 1 og 129 samsvarer med EN 54-7.

Kontaktinformasjon og produktdokumentasjon

For kontaktinformasjon eller for å laste ned den nyeste produktdokumentasjonen, besøk firesecurityproducts.com.

Produktadvarsler og forbehold

DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG TIL, OG INSTALLASJON AV, KVALIFISERTE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY BV KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON ELLER ENHET SOM KJØPER DERES PRODUKTER, INKLUDERT EVENTUELL "AUTORISERT FORHANDLER" ELLER "AUTORISERT VIDEREFORHANDLER", HAR RIKTIG OPPLÆRING ELLER ERFARING TIL Å INSTALLERE BRANN- OG SIKKERHETSRELATERTE PRODUKTER PÅ RIKTIG MÅTE.

Du finner mer informasjon om garantifraskrivelser og produktsikkerhet på <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skann QR-koden:



PT: Ficha de instalação

Figuras

Figura 1: Introdução da cabeça do detector na base de montagem

- (1) Mecanismo de bloqueio
- (2) LED de estado e área de teste

Figura 2: Remoção da tampa do detector e a câmara ótica

- (1) Remoção do detector
- (2) Substituição da câmara ótica

Descrição

Esta folha de instalação inclui informações sobre o Detetor Ótico Convencional NC-DPO-W.

O detetor possui dois níveis de sensibilidade e utiliza compensação de desvio para garantir que a quantidade de fumo necessária para gerar um alarme permaneça constante, independentemente das condições ambientais.

Todos os detetores convencionais da Série NC são compatíveis para uso com painéis de controlo convencionais da Série NC.

Instalação

AVISO: perigo de eletrocussão. Para evitar lesões pessoais ou a morte provocadas por eletrocussão, remova todas as fontes de energia e deixe descarregar a energia armazenada antes de instalar ou remover o equipamento.

Cuidado: para obter as diretrizes sobre o planeamento, conceção, instalação, comissionamento, utilização e manutenção do sistema, consulte a norma EN 54-14 e os regulamentos locais.

Instale e ligue a base de montagem, conforme descrito na ficha de instalação fornecida com a base.

Instalação da cabeça do detector

Introduza a cabeça do detetor na base de montagem e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar na posição bloqueada (ver a Figura 1).

Se necessário, bloqueie o detetor na base de montagem usando o parafuso fornecido com a base de montagem.

Estado do dispositivo

O estado do dispositivo é indicado pelo LED de estado (Figura 1), conforme indicado na tabela abaixo.

Estado	Indicação
Alarme	LED vermelho fixo
Alimentado [1]	LED vermelho a piscar uma vez
Câmara Ótica suja ou com falha [2]	LED vermelho a piscar duas vezes

[1] Esta indicação pode ser desativada usando o Programador Portátil NC-D-PT.

[2] Ver "Manutenção e testes" abaixo para obter detalhes sobre como limpar a câmara ótica.

Configuração

Configure a sensibilidade do detetor e a indicação do LED de estado usando o programador portátil NC-D-PT.

Para ligar ao detetor:

1. Ligue o conector de 3,5 mm do cabo ao conector BUS do programador portátil.
2. Ligue os dois grampos de crocodilo aos terminais 1 e 3 na parte inferior da cabeça do detetor (ver Figura 2, Item 1).

Para configurar as definições do detetor:

1. Ligue o programador ao detetor e, depois, ligue o programador.
O LCD apresenta H003 para indicar que o programador está ligado e pronto para uso.
2. Digite a password de Desbloqueio 456 e pressione Clear (Limpar).
3. Pressione Function (Função) e, em seguida, pressione 3.
O LCD apresenta –.
4. Insira a definição necessária (consulte Tabela 1) e pressione Program (Programa).
O LCD apresenta P para indicar que a definição está configurada.
5. Pressione Clear (Limpar) para limpar o ecrã.
6. Digite a password de Bloqueio 789 e pressione Clear (Limpar) para bloquear o programador.

As definições do detetor disponíveis são indicadas abaixo. A configuração predefinida é 1.

Tabela 1: Definições do detetor ótico

Definição [1]	Descrição	LED de estado
1 (predefinição)	Sensibilidade normal ao fumo	Indicador de alimentação aceso
2	Baixa sensibilidade ao fumo	Indicador de alimentação aceso
129	Sensibilidade normal ao fumo	Indicador de alimentação apagado
130	Baixa sensibilidade ao fumo	Indicador de alimentação apagado

[1] Apenas as definições 1 e 129 estão em conformidade com a EN 54-7.

Consulte o Guia do utilizador do Programador Portátil NC-D-PT para obter mais informações sobre como configurar ou ler as definições do detetor.

Manutenção e testes

Manutenção e limpeza

A manutenção básica consiste numa inspeção anual. Não modifique as ligações internas nem os circuitos.

Limpe o exterior do detetor usando um pano húmido. Se necessário, limpe o interior do detetor (para remover poeira e detritos) usando um aspirador.

Limpeza da câmara ótica

Limpe a câmara ótica periodicamente para minimizar alarmes incómodos.

Para limpar a câmara ótica:

1. Remova a tampa do detetor pressionando suavemente os quatro grampos na parte inferior do detetor com uma chave de fendas (ver Figura 2, item 1).
2. Remova a câmara ótica apertando suavemente cada lado da câmara com uma chave de fendas (ver Figura 2, item 2).
3. Limpe a câmara ótica com ar comprimido.
4. Volte a colocar a câmara ótica e, em seguida, volte a colocar a tampa do detetor (garantindo que o LED de estados está alinhado com o orifício na tampa do detetor).

Teste sempre o detetor depois de limpar a câmara ótica.

Teste

Teste sempre os detetores após a instalação para garantir que o detetor comunica o seu estado com o painel de controlo.

O detetor deve ser ligado, pelo menos, 10 segundos antes do teste.

Para realizar um teste magnético:

1. Segure um íman próximo da área de teste da cabeça do detetor (ver Figura 1) até que o LED de estado indique um alarme.

Após o teste, reinicie o painel de controlo para repor o LED de estado.

Especificações

Elétricas

Tensão de funcionamento	9,5 a 28 VCC
Consumo de corrente	
Standby	60 µA a 24 VCC
Alarme	55 mA a 24 VCC
Tensão de ondulação	Máx. 2 V (pico a pico)
Sensível à polaridade	Sim
Saída para indicador remoto de alarme	Máx. 2 mA

Especificações mecânicas e ambientais

Classificação IP	IP2x
Base de montagem compatível	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Aplicação	Utilização em interiores
Ambiente de funcionamento	
Temperatura de operação	-10 a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-30 a +75 °C
Humidade relativa	10 a 95% (sem condensação)
Cor	Branco (semelhante a RAL 9016)
Material	ABS
Peso	88 g
Dimensões	Ø 100 × 44,5 mm

Informação regulamentar

Esta secção apresenta um resumo da declaração de desempenho conforme o Regulamento relativo aos Produtos de Construção (UE) 305/2011 e os Regulamentos Delegados (UE) 157/2014 e (UE) 574/2014.

Para informações detalhadas, consulte a Declaração de desempenho do produto (disponível em firesecurityproducts.com).

Conformidade	CE
Organismo notificado/aprovado	0370
Fabricante	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, China. Representante de fabrico autorizado na UE: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands
Ano da primeira marcação CE	2024
Número da declaração de desempenho	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Identificação do produto	NC-DPO-W
Utilização prevista	Consulte a Declaração de Desempenho do produto
Declaração de desempenho	Consulte a Declaração de Desempenho do produto
	2012/19/EU (diretiva REEE, sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como lixo municipal não separado na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este equipamento ao fornecedor local aquando da compra de um novo equipamento equivalente ou elimine-o num ponto de recolha designado para o efeito. Para mais informações, consulte: www.recyclethis.info .

[1] Apenas as definições 1 e 129 estão em conformidade com a EN 54-7.

Informações de contacto e documentação do produto

Para obter informações de contacto ou para transferir a documentação mais recente do produto, visite firesecurityproducts.com.

Avisos e isenções de responsabilidade dos produtos

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE A SER VENDIDOS E INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER "DISTRIBUIDOR AUTORIZADO" OU "REVENDEDOR AUTORIZADO", TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.

Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou faça a leitura do código QR:



SV: Installationsblad

Bilder

Bild 1: Sätt in detektorhuvudet i sockeln

- (1) Låsmekanism
- (2) Statuslampa och testområde

Bild 2: Ta bort detektorkåpan och den optiska kammaren

- (1) Ta bort detektorkåpan
- (2) Ta bort den optiska kammaren

Beskrivning

Detta installationsblad innehåller information om NC-DPO-W konventionell optisk detektor.

Detektorn har två känslighetsnivåer och använder driftkompensation för att säkerställa att mängden rök som behövs för att generera ett larm förblir konstant, oavsett omgivningsförhållandena.

Alla konventionella detektorer i NC-serien är kompatibla med konventionella centralapparater i NC-serien.

Installation

WARNING: Risk för elektriska stötar. För att undvika personskador eller dödsfall orsakade av elektriska stötar ska alla strömkällor avlägsnas och lagrad energi urladdas innan utrustning installeras eller tas bort.

Försiktighet: För allmänna riktlinjer för planering, utformning, installation, driftsättning, användning och underhåll av systemet, se standard EN 54-14 och lokala föreskrifter.

Installera och koppla sockeln enligt beskrivningen i installationsbladet som medföljer sockeln.

Installera detektorhuvudet

Sätt in detektorhuvudet i sockeln och vrid det medurs tills det snäpper fast i låst läge (se bild 1).

Lås vid behov detektorn till sockeln med skruven som medföljer sockeln.

Enhetsstatus

Enhetens status indikeras av statuslampan (bild 1) som visas i tabellen nedan.

Status	Indikering
Larm	Fast rött sken
På [1]	Röd lampa blinkar en gång
Fel eller smutsig optisk kammare [2]	Röd lampa blinkar två gånger

[1] Denna indikering kan inaktiveras med hjälp av NC-D-PT handhållen programmerare.

[2] Se "Underhåll och testning" på sidan 23 för mer information om rengöring av den optiska kammaren.

Konfiguration

Konfigurera detektorns känslighet och statuslampan för strömindikering med hjälp av NC-D-PT handhållen programmerare.

För att ansluta till detektorn:

1. Anslut 3,5 mm-uttaget på kabeln till BUS-kontakten på den handhållna programmeraren.
2. Anslut de två krokodilklämmorna till anslutningarna 1 och 3 på undersidan av detektorhuvudet (se bild 2, punkt 1).

Så här konfigurerar du detektorinställningarna:

1. Anslut programmeraren till detektorn och slå på programmeraren.
LCD-skärmen visar H003 för att ange att programmeraren är påslagen och redo att användas.
2. Ange upplåsninglösenordet 456 och tryck på Clear.
3. Tryck på Function och sedan på 3.
LCD-skärmen visar –.
4. Ange önskad inställning (se Tabell 1) och tryck sedan på Program.
LCD-skärmen visar P för att ange att inställningen är konfigurerad.
5. Tryck på Clear för att rensa skärmen.
6. Ange låsningslösenordet 789 och tryck sedan på Clear för att låsa programmeraren.

Tillgängliga detektorinställningar visas nedan.
Standardinställningen är 1.

Tabell 1: Inställningar för optisk detektor

Inställning [1]	Beskrivning	Statuslampa
1 (standard)	Normal rökkänslighet	Strömindikering på
2	Låg rökkänslighet	Strömindikering på
129	Normal rökkänslighet	Strömindikering av
130	Låg rökkänslighet	Strömindikering av

[1] Endast inställningarna 1 och 129 överensstämmer med EN 54-7.

Se användarhandboken till NC-D-PT handhållen programmerare för mer information om hur man konfigurerar eller läser detektorinställningar.

Underhåll och testning

Underhåll och rengöring

Normalt underhåll består av en årlig inspektion. Gör inga ändringar av internt kablage eller interna kretsar.

Rengör detektorns utsida med en fuktig trasa. Rengör vid behov insidan av detektorn (för att ta bort damm och skräp) med en dammsugare.

Rengöra den optiska kammaren

Rengör den optiska kammaren med jämna mellanrum för att minimera falsklarm.

För att rengöra den optiska kammaren:

1. Ta bort detektorkåpan genom att försiktigt bända de fyra klämmorna på undersidan av detektorn med en skruvmejsel (se bild 2, punkt 1).
2. Ta bort den optiska kammaren genom att försiktigt bända på varje sida av kammaren med en skruvmejsel (se bild 2, punkt 2).
3. Rengör den optiska kammaren med tryckluft.
4. Byt ut den optiska kammaren och sätt sedan tillbaka detektorkåpan (se till att statuslampan är i linje med hålet i detektorkåpan).

Testa alltid detektorn efter rengöring av den optiska kammaren.

Testning

Testa alltid detektorer efter installation för att säkerställa att detektorn kommunicerar sin status till centralapparaten.

Detektorn måste vara påslagen i minst 10 sekunder innan testning.

För att utföra ett magnetiskt test:

1. Håll en magnet nära testområdet på detektorhuvudet (se bild 1) tills statuslampan indikerar ett larm.

Efter testning, återställ centralapparaten för att återställa statuslampan.

Specifikationer

Elektriska data

Driftspänning	9,5 till 28 V DC
Strömförbrukning	
Viloläge	60 µA vid 24 V DC
Larm	55 mA vid 24 V DC
Rippelspänning	2 V max. (topp till topp)
Polaritetskänslighet	Ja
Larmutgång för fjärrindikering	2 mA max.

Mekaniska och miljömässiga data

IP-klassning	IP2x
Kompatibel sockel	NC-DB-W, NC-DBD-W, NC-DBR-W
Applikation	Inomhusbruk
Driftmiljö	
Drifttemperatur	−10 till +50 °C
Förvaringstemperatur	−30 till +75 °C
Relativ fuktighet	10 till 95 % (icke-kondenserande)
Färg	Vit (liknar RAL 9016)
Material	ABS
Vikt	88 g
Mått	Ø 100 × 44,5 mm

Gällande föreskrifter

I detta avsnitt finns en sammanfattning av prestandadeklarationen enligt byggproduktförordningen (EU) 305/2011 och delegerade förordningar (EU) 157/2014 och (EU) 574/2014.

För detaljerad information, se produktens prestandadeklaration (tillgänglig på [firesecurityproducts.com](https://www.firesecurityproducts.com)).

Överensstämmelse	
Anmält/godkänt organ	0370
Tillverkare	Gulf Security Technology Co. Ltd., 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina. Auktoriserat tillverkningsombud inom EU: Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.
År för första CE-märkning	2024
Prestandadeklarationsnummer	03-4231-360-8882
EN 54	EN 54-7 [1]
Produktidentifikation	NC-DPO-W
Avsedd användning	Se produktens prestandadeklaration
Deklarerad prestanda	Se produktens prestandadeklaration



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter som är markerade med denna symbol får ej kasseras som osorterat hushållsavfall inom den europeiska unionen. Lämna in produkten till din lokala återförsäljare då du köper motsvarande ny utrustning eller kassera den på utvalda insamlingsställen. För mer information, besök: recyclethis.info.

[1] Endast inställningarna 1 och 129 överensstämmer med EN 54-7.

Kontaktuppgifter och produktdokumentation

För kontaktuppgifter eller för att ladda ned den senaste produktdokumentationen, besök firesecurityproducts.com.

Produktvarningar och friskrivningar

DESSA PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING TILL OCH FÖR INSTALLATION AV KVALIFICERAD PERSONAL. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN INTE GARANTERA ATT EN FYSISK PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM KÖPER DESS PRODUKTER, INKLUSIVE KVALIFICERADE FÖRSÄLJARE ELLER KVALIFICERADE ÅTERFÖRSÄLJARE, ÄR KORREKT UTBILDAD ELLER HAR ERFARENHET AV KORREKT INSTALLATION AV BRAND- OCH SÄKERHETSRELATERADE PRODUKTER.

För mer information om garantifriskrivningar och produktsäkerhet, se <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skanna QR-koden:

